

Od zamawiającego wpłynęło zapytanie – jest odpowiedź:

- Rury o średnicy 406 mm pozostawione w otworze muszą być łączone na gwint.
- Sposób wykonania otworu musi być wykonany metodą określoną w specyfikacji.