

Wągrowiec, dnia 4.07.2014r.

Za dowodem doręczenia

DECYZJA

Starosta Wągrowiecki na podstawie art. 46 ust. 1, art. 52 ust. 3, art. 53, art. 58 ust. 5, art. 122 ust. 1 pkt. 1, art. 127 ust. 1, 2, 3, art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012r. poz. 145 ze zm.), art. 104 Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267 ze zm.), art. 147, art. 284 ust. 1, art. 285 ust. 1, 2, art. 286 ust. 1, 1 b, art. 287 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony Środowiska (Dz. U. z 2013r. poz. 1232 ze zm.)

po rozpatrzeniu

wniosku Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skokach, ul Jana Pawła II 43A, 62 – 085 Skoki, z dnia 23.05.2014r., uzupełniony 3.07.2014r. o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód – na:

1. Pobór wód podziemnych z istniejącego ujęcia, z utworów czwartorzędowych, ze studni głębinowej nr 2, dz. nr 19/16, obręb geodezyjny Stawiany, w m. Pawłowo Skockie, gm. Skoki.
2. Wprowadzenie wód popłucznych ze stacji uzdatniania wody, w m. Pawłowo Skockie do ziemi (nieużytku), wylotem betonowym Ø 200 mm, dz. nr 19/17.
3. Ustanowienie strefy ochronnej ujęcia obejmującej teren ochrony bezpośredniej studni nr 2.

orzeka co następuje

I. Uchyla decyzję Starosty Wągrowieckiego nr OS. 6341.40.2012.OS.2 z dnia 24.09.2012r.

II. Udziela:

Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w Skokach, ul Jana Pawła II 43A, 62 – 085 Skoki,
REGON nr 572103777 pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód – na:

1. **Pobór wód podziemnych z istniejącego ujęcia, z utworów czwartorzędowych, ze studni głębinowej nr 2, dz. nr 19/16, obręb geodezyjny Stawiany, w m. Pawłowo Skockie, gm. Skoki i określam:**

- 1.1. Pobór wody podziemnej w ilości:

$$\begin{aligned} Q_{\max./h} &= 22,10 \text{ m}^3/h \\ Q_{\text{śr./d}} &= 150,20 \text{ m}^3/d \\ Q_{\max./roczne} &= 54.831,60 \text{ m}^3/\text{rok}. \end{aligned}$$

- 1.2. Źródło poboru wody:

- **studnia głębinowa nr 2** o gł. 66,00 m ujmująca wody podziemne z utworów czwartorzędowych o zasobach eksploatacyjnych w kat. B: $Q = 65,00 \text{ m}^3/h$, przy $S = 10,10 \text{ m}$, zatwierdzonych decyzją Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu nr OS – X – Hg – 85302 – 57/80, z dnia 12.11.1980r.

- 1.3. Współrzędne geograficzne studni:

- **X: 526939,71** - **Y: 378058,29**
- **N: 52° 35' 40,28"** - **E: 17° 11' 57,01"**.

- 1.4. Głębokość studni – **66,00 m**.

- 1.5. Stratygrafia ujmowanych utworów wodonośnych – **plejstocen** (czwartorzęd).

- 1.6. Sposób rejestracji poboru wody – **wodomierz śrubowy MZ – 80**.

- 1.7. Okres prowadzenia poboru – **cały rok**.

- 1.8. Cel prowadzenia poboru – **zaopatrzenie wodociągu komunalnego**.

2. **Wprowadzenie wód popłucznych ze stacji uzdatniania wody, w m. Pawłowo Skockie do ziemi (nieużytku), wylotem betonowym Ø 200 mm, dz. nr 19/17, obręb Stawiany i określam:**

PROJEKT ROBÓT GEOLOGICZNYCH

ZAŁĄCZNIK NR 13

DECYZJA STAROSTY WĄGROWIECKIEGO UDZIELAJĄCA
POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO

2.1. Wprowadzenie wód popłucznych w ilości:

$$\begin{aligned} Q_{\max./h} &= 0,84 \text{ m}^3/h \\ Q_{\text{śr.}/d} &= 20,00 \text{ m}^3/d \\ Q_{\max./\text{roczne}} &= 2.736,00 \text{ m}^3/\text{rok}. \end{aligned}$$

2.2. Jakość wprowadzonych wód popłucznych nie może przekraczać następujących wskaźników:

- zawiesina ogólna – 35 mg/l
- żelazo ogólne – 10 mg Fe/l.

2.3. Odbiornik ścieków – ziemia.

2.4. Lokalizacja odbiornika – działka o nr 19/17, obręb Stawiany.

2.5. Współrzędne geograficzne istniejącego wylotu:

- X: 527118,34 – Y: 377981,91
- N: 52° 35' 46,0" – E: 17° 11' 52,71"

2.6. Średnica istniejącego wylotu betonowego – 200 mm.

III. Ustanawia:

Strefę ochronną ujęcia obejmującą teren ochrony bezpośredniej studni nr 2 i określę:

1. Lokalizacja strefy ochronnej – działka nr 19/16, obręb Stawiany, w m. Pawłowo Skockie, gm. Skoki.
2. Powierzchnia strefy ochronnej – o promieniu 10 m od obudowy studni wierconej nr 2, tj. 314,00 m².

IV. Zobowiązuje użytkownika do:

1. Wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za gospodarkę wodno – ściekową.
2. Prowadzenia stałego dobowego rejestru ilości pobieranej i zużywanej wody podziemnej.
3. Wykonywania i zapisywania wyników badań i pomiarów (statycznego i dynamicznego zwierciadła wody dwa razy w roku - marzec, październik) w książce eksploatacji studni.
4. Utrzymywania we właściwym stanie technicznym i sanitarnym strefy ochrony sanitarnej bezpośredniej.
5. Wykonywania analizy jakościowej wody surowej i uzdatnionej z częstotliwością wyznaczoną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wągrowcu.
6. Pokrycia szkód osobom trzecim, jeśli takie wystąpią w związku z poborem wód podziemnych, eksploatacją urządzeń wodnych, przesyłem wody i zrzutem wód popłucznych.

V. Zastrzega, że:

1. Niniejsze pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.
2. Stwierdzenie wygaśnięcia, cofnięcie lub ograniczenie pozwolenia wodnoprawnego następuje z urzędu lub na wniosek strony, w drodze decyzji.
3. Niniejsza decyzja została opracowana na podst. danych zawartych w opracowaniu „Operat wodnoprawny na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wody podziemnej z ujęcia zlokalizowanego na dz. ew. nr 19/16, obręb Stawiany, w m. Pawłowo Skockie, gm. Skoki oraz wprowadzenie wód popłucznych ze stacji uzdatniania wody w m. Pawłowo Skockie do ziemi (dz. ew. nr 19/17, obręb Stawiany)”, opracowany w kwietniu 2014r. przez SGS EKO-PROJEKT Sp. z o.o., ul. Cieszyńska 52A, 43 – 200 Pszczyna.

VI. Określa:

Ważność pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód na:

- pobór wód podziemnych na okres **20 lat**, tj. do dnia **4 lipca 2034r.**,
- wprowadzenie wód popłucznych do ziemi na okres **10 lat**, tj. do dnia **4 lipca 2024r.**

UZASADNIENIE

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Skokach, ul Jana Pawła II 43A, 62 – 085 Skoki zwrócił się

z wnioskiem do Starosty Wągrowieckiego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód – na:

1. Pobór wód podziemnych z istniejącego ujęcia, z utworów czwartorzędowych, ze studni głębinowej nr 2, dz. nr 19/16, obręb geodezyjny Stawiany, w **m. Pawłowo Skockie**, gm. Skoki.
2. Wprowadzenie wód popłucznych ze stacji uzdatniania wody, w m. Pawłowo Skockie do ziemi (nieużytku), wylotem betonowym Ø 200 mm, dz. nr 19/17.
3. Ustanowienie strefy ochronnej ujęcia obejmującej teren ochrony bezpośredniej studni nr 2.

W dokumentacji hydrogeologicznej **został ustalony obszar zasobowy** dla przedmiotowego ujęcia. Teren ochrony bezpośredniej jest własnością Gminy Skoki.

Na podstawie art. 61 § 1 Kpa zawiadomiono strony o toczącym się postępowaniu i możliwości wniesienia uwag w przedmiotowej sprawie, informację o wszczęciu postępowania administracyjnego podano do publicznej wiadomości.

W trakcie przeprowadzonego postępowania administracyjnego z udziałem stron uwagi wniosł Pełnomocnik Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Grażyna Husak - Górna.

Uwagi dotyczyły „zweryfikowania i uzasadnienia wnioskowanej wielkości rocznego poboru, tak by odpowiadał rzeczywistym potrzebom Użytkownika z uwzględnieniem 20% rezerwy”.

Wniosek został uzupełniony i poprawiony.

Zgodnie z art. 107 § 4 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego odstąpiono od uzasadniania decyzji, bowiem uwzględnia ona w całości interes strony.

Po przeanalizowaniu całości akt sprawy na podstawie przepisów prawa wodnego orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Podmiot korzystający ze środowiska ustala we własnym zakresie wysokość należnej opłaty za korzystanie ze środowiska i wnosi ją na rachunek właściwego urzędu marszałkowskiego oraz przedkłada marszałkowi województwa i wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska informację o ilości, stanie i składzie ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi w terminach określonych w obowiązujących przepisach.
2. Na terenie ochrony bezpośredniej ujęć wód podziemnych zabronione jest użytkowanie gruntów do celów niezwiązanych z eksploatacją ujęcia wody.
3. Na terenie ochrony bezpośredniej ujęć wód należy:
 - odprowadzać wody opadowe w sposób uniemożliwiający przedostawanie się ich do urządzeń służących do poboru wody;
 - zagospodarować teren zielenią;
 - odprowadzać poza granicę terenu ochrony bezpośredniej ścieki z urządzeń sanitarnych, przeznaczonych do użytku osób zatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody;
 - ograniczyć do niezbędnych potrzeb przebywanie osób niezatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody.
4. Teren ochrony bezpośredniej należy ogrodzić, a jego granice przebiegające przez wody powierzchniowe oznaczyć za pomocą rozmieszczonych w widocznych miejscach stałych znaków stojących lub pływających; na ogrodzeniu oraz znakach należy umieścić tablice zawierające informacje o ujęciu wody i zakazie wstępu osób nieupoważnionych.
5. Od niniejszej decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Dyrektora RZGW w Poznaniu za pośrednictwem Starosty Wągrowieckiego w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania decyzji.



z up. STAROSTY
Malgosza Klessa
Kierownik
Wydziału Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Leśnictwa