



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Wągrowcu

Wągrowiec, dnia 26 września 2023 r.

ON-HK.903.1.201.2023

**Zakład Wodociągów i Kanalizacji
ul. Jana Pawła II 43A
62-085 Skoki**

**OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ
DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wągrowcu na podstawie art. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. z dnia 13 stycznia 2023 r. Dz. U. z 2023 r., poz. 338 ze zm.) oraz § 21 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), po zapoznaniu się z wynikami badań laboratoryjnych pobranych próbek przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji ul. Jana Pawła II 43A, 62-085 Skoki dnia 17 sierpnia i 28 sierpnia 2023 r. w ramach kontroli wewnętrznej **z wodociągu publicznego Roszkowo:**

- sprawozdanie z badań nr 7056/08/23 Laboratorium Usługowo-Badawcze „BIOCHEMIK” Sp. z o.o. ul. Piłska 34, Śmiłowo, 64-810 Kaczory z dnia 24 sierpnia 2023 r. próbki wody ze Stacji Uzdatniania Wody w Roszkowie
- sprawozdanie z badań nr 8455/08/23 Laboratorium Usługowo-Badawcze „BIOCHEMIK” Sp. z o.o. ul. Piłska 34, Śmiłowo, 64-810 Kaczory z dnia 29 sierpnia 2023 r. próbki wody ze Stacji Uzdatniania Wody w Roszkowie

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Wągrowcu
ul. Gnieźnieńska 49 | 62-100 Wągrowiec
Oddział Nadzoru
Seksja Higieny Komunalnej
tel. 67 2685680 |
sekretariat.psse.wagrowiec@sanepid.gov.pl
NIP 766-14-36-672 | REGON 000570293259
BDO 000375832
www.gov.pl/web/psse-wagrowiec
/PSSEWagrowiec/SkrytkaESP

informuje, że

przeprowadzone badania laboratoryjne próbki wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 17 sierpnia 2023 r. ze Stacji Uzdatniania Wody w Roszkowie **wykazały nieakceptowalny** parametr fizykochemiczny tj. mangan w ilości 105 µg/l (wartość dopuszczalna tego parametru to 50 µg/l). Po przeprowadzeniu działań naprawczych ponowne badanie laboratoryjne próbki wody pobranej przez zarządcę wodociągu w dniu 28 sierpnia 2023 r. ze Stacji uzdatniania Wody w Roszkowie nie wykazały już przekroczenia ww. parametru.

W końcowej ocenie jakość wody z wodociągu publicznego w Roszkowie odpowiada wymaganiom określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

Załączniki:

1. Sprawozdanie z badań nr 7056/08/23
2. Sprawozdanie z badań nr 8455/08/23

Otrzymują:

1. Adresat
2. ON-HK aa

Do wiadomości:

1. Starosta Wągrowiecki
ul. Kościuszki 15
62-100 Wągrowiec
2. Burmistrz Miasta i Gminy Skoki
ul. Wincentego Ciastowicza 11
62-085 Skoki

A.B.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wągrowcu, z którym mogą się Państwo kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby Administratora: ul. Gnieźnieńska 49, 62-100 Wągrowiec, za pomocą platformy ePUAP- Adres skrzynki: /PSSEWągrowiec/SkrytkaESP, e-mailem: sekretariat.psse.wagrowiec@sanepid.gov.pl. CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH: Dane osobowe są przetwarzane w szczególności w celu ochrony zdrowia ludzkiego. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH: Ustawa o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. 2023 r. poz. 338) OKRES PRZETWARZANIA DANYCH: przez okres wymagany przepisami prawa. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych można uzyskać na stronie internetowej <https://www.gov.pl/web/psse-wagrowiec/ochrona-danych-osobowych> lub w siedzibie Organu.