



Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Wągrowcu

Wągrowiec, dnia 06 grudnia 2023 r.

ON-HK.903.1.281.2023

**Zakład Wodociągów i Kanalizacji**  
**ul. Jana Pawła II 43A**  
**62-085 Skoki**

**OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ  
DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wągrowcu na podstawie art. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. z dnia 13 stycznia 2023 r. Dz. U. z 2023 r., poz. 338 ze zm.) oraz § 21 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), po zapoznaniu się z wynikami badań laboratoryjnych pobranych próbek przez tut. Organ dnia 14 listopada 2023 r. w ramach kontroli urzędowej oraz po zapoznaniu się z wynikami badań laboratoryjnych pobranych próbek przez zleconą przez zarządcę wodociągu firmę w dniu 27 listopada 2023 r. w ramach kontroli wewnętrznej (badanie powtórkowe) **z wodociągu publicznego Roszkówko:**

- sprawozdanie z badań nr 1537/W/23 Laboratorium Badania Wody al. Wojska Polskiego 43, 64-920 Piła z dnia 17 listopada 2023 r. próbki wody z sieci – Szkoła Podstawowa w Skokach;
- sprawozdanie z badań nr 1538/W/23 Laboratorium Badania Wody al. Wojska Polskiego 43, 64-920 Piła z dnia 16 listopada 2023 r. próbki wody z sieci – Sklep spożywczy w Rościnnie;
- uzupełnienie do sprawozdanie z badań nr 1538/W/23 Laboratorium Badania Wody al. Wojska Polskiego 43, 64-920 Piła z dnia 17 listopada 2023 r. próbki wody z sieci – Sklep spożywczy w Rościnnie;

---

Powiatowa Stacja  
Sanitarno-Epidemiologiczna w Wągrowcu  
ul. Gnieźnieńska 49 | 62-100 Wągrowiec  
Oddział Nadzoru  
Sekcja Higieny Komunalnej  
tel. 67 2685680 |  
[sekretariat.psse.wagrowiec@sanepid.gov.pl](mailto:sekretariat.psse.wagrowiec@sanepid.gov.pl) |  
NIP 766-14-36-672 | REGON 000570293259  
BDO 000375832  
[www.gov.pl/web/psse-wagrowiec](http://www.gov.pl/web/psse-wagrowiec)  
/PSSEWagrowiec/SkrytkaESP

- sprawozdanie z badań nr 9248/11/23 Laboratorium Usługowo-Badawcze „BIOCHEMIK” Sp. z o.o. ul. Pilska 34, Śmiłowo, 64-810 Kaczory z dnia 30 listopada 2023 r. próbki wody ze Stacji Uzdatniania Wody w Roszkówku;
- sprawozdanie z badań nr 9250/11/23 Laboratorium Usługowo-Badawcze „BIOCHEMIK” Sp. z o.o. ul. Pilska 34, Śmiłowo, 64-810 Kaczory z dnia 30 listopada 2023 r. próbki wody z sieci – Sklep spożywczy w Rościnnie

### informuje, że

przeprowadzone badania laboratoryjne próbki wody pobranej w dniu 14 listopada 2023 r. w ramach kontroli urzędowej z miejscowości Rościnnie **wykazały nieakceptowalny** parametr mikrobiologiczny tj. bakterie grupy coli w ilości 1jtk/100 ml (wartość parametryczna 0 jtk/100 ml). Po przeprowadzeniu działań naprawczych ponowne badania laboratoryjne nie wykazały już przekroczenia ww. parametru.

W końcowej ocenie jakość wody z wodociągu publicznego w Roszkówku odpowiada wymaganiom określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

#### Załączniki:

1. Sprawozdanie z badań nr 1537/W/23
2. Sprawozdanie z badań nr 1538/W/23
3. Uzupełnienie do sprawozdanie z badań nr 1538/W/23
4. Sprawozdanie z badań nr 9248/11/23
5. Sprawozdanie z badań nr 9250/11/23

#### Otrzymują:

1. Adresat
2. ON-HK aa

#### Do wiadomości:

1. Starosta Wągrowiecki  
ul. Kościuszki 15  
62-100 Wągrowiec
2. Burmistrz Miasta i Gminy Skoki  
ul. Wincentego Ciastowicza 11  
62-085 Skoki

A.B.