



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Wągrowcu

Wągrowiec, dnia 14 grudnia 2023 r.

ON-HK.903.1.231.2023

**Zakład Wodociągów i Kanalizacji
ul. Jana Pawła II 43A
62-085 Skoki**

**OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ
DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wągrowcu na podstawie art. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. „o Państwowej Inspekcji Sanitarnej” (t.j. z dnia 13 stycznia 2023 r. Dz. U. z 2023 r., poz. 338 ze zm.) oraz § 21 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. „w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi” (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), po zapoznaniu się z wynikami badań laboratoryjnych pobranych próbek przez tutejszy Organ dnia 03 października 2023 r. w ramach kontroli urzędowej oraz zapoznaniu się z wynikami badań laboratoryjnych pobranych próbek w imieniu zarządcy wodociągu, przez zleconą firmę w dniu 06 listopada 2023 r. w ramach kontroli wewnętrznej z **wodociągu publicznego Roszkowo:**

- sprawozdanie z badań nr 1302/W/23 Laboratorium Badania Wody w Pile ul. Wojska Polskiego 43A, 64-920 Pila z dnia 06 października 2023 r. próbki wody z sieci – mieszkanie prywatne Lechlinek;
- sprawozdanie z badań nr 1306/W/23 Laboratorium Badania Wody w Pile ul. Wojska Polskiego 43A, 64-920 Pila z dnia 06 października 2023 r. próbki wody z sieci – mieszkanie prywatne Roszkowo;

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Wągrowcu
ul. Gnieźnieńska 49 | 62-100 Wągrowiec
Oddział Nadzoru
Sekcja Higieny Komunalnej
tel. 67 2685680 |
sekretariat.psse.wagrowiec@sanepid.gov.pl |
NIP 766-14-36-672 | REGON 000570293259
BDO 000375832
www.gov.pl/web/psse-wagrowiec
/PSSEWagrowiec/SkrytkaESP

- sprawozdanie z badań nr 1756/11/23 Laboratorium Usługowo-Badawcze „BIOCHEMIK” Sp. z o.o. ul. Pilska 34, Śmiłowo, 64-810 Kaczory z dnia 09 listopada 2023 r. próbki wody z sieci – mieszkanie prywatne Roszkowo;
- sprawozdanie z badań nr 1755/11/23 Laboratorium Usługowo-Badawcze „BIOCHEMIK” Sp. z o.o. ul. Pilska 34, Śmiłowo, 64-810 Kaczory z dnia 09 listopada 2023 r. próbki wody ze Stacji Uzdatniania Wody Roszkowo

informuje, że

przeprowadzone badania laboratoryjne próbek wody pobranych w ramach kontroli urzędowej w dniu 03 października 2023 r. z mieszkania prywatnego w Roszkowie **wykazala nieakceptowalny** parametr mikrobiologiczny tj. Ogólną liczbę mikroorganizmów w 22 °C >300 jtk/100ml (zaleca się aby ogólna liczba mikroorganizmów nie przekraczała 100 jtk/1ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej i 200 jtk/1ml w kranie konsumenta).

Po przeprowadzeniu działań naprawczych ponowne badania laboratoryjne nie wykazały już przekroczeń ww. parametru.

W końcowej ocenie jakość wody z wodociągu publicznego w Roszkowie odpowiada wymaganiom określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Załączniki:

1. Sprawozdanie z badań nr 1302/W/23
2. Sprawozdanie z badań nr 1306/W/23
3. Sprawozdanie z badań nr 1756/11/23
4. Sprawozdanie z badań nr 1755/11/23

Otrzymują:

1. Adresat
2. ON-HK aa

Do wiadomości:

1. Starosta Wągrowiecki
ul. Kościuszki 15
62-100 Wągrowiec
2. Burmistrz Miasta i Gminy Skoki
ul. Wincentego Ciastowicza 11
62-085 Skoki

A.B.