



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Wągrowcu

Wągrowiec, 19 września 2024 r.

ON-HK.903.4.43.2024

Szanowny Pan
Longin Walkowiak
Kierownik
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
w Skokach
ul. Jana Pawła II 43 B
62-085 Skoki
NIP 766 18 49 836

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Szanowny Panie,

po zapoznaniu się z wynikami badań laboratoryjnych dot. **Wodociągu Publicznego Pawłowo Skockie** informuję, że **woda przydatna do spożycia.**

Przeprowadzone badania laboratoryjne pobranych próbek wody w ramach kontroli wewnętrznej

- 20 sierpnia 2024 r. (zgodnie z harmonogramem) wykazały przekroczenie parametry fizykochemicznego tj. manganu w ilości 253 µg/l (Stacja Uzdatniania Wody Pawłowo Skockie 17A).

Z przedstawionych wyników badań próbek wody pobranych 30 sierpnia 2024 r. po działaniach naprawczych na zlecenie zarządcy wodociągu w ramach kontroli wewnętrznej nie stwierdzono przekroczeń parametru fizykochemicznego tj. manganu.

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Wągrowcu
ul. Gnieźnieńska 49 | 62-100 Wągrowiec
Oddział Nadzoru
Sekcja Higieny Komunalnej
tel. 67 2685680 |
sekretariat.psse.wagrowiec@sanepid.gov.pl
NIP 766-14-36-672 | REGON 000570293259
BDO 000375832
www.gov.pl/web/psse-wagrowiec
/PSSEWagrowiec/SkrytkaESP

Sprawozdania z badań:

- sprawozdanie z badań nr 5260/08/24 Laboratorium Usługowo-Badawcze „Biochemik” Sp. z o.o. ul. Piłska 34 Śmiłowo, 64-810 Kaczory z 20 sierpnia 2024 r. próbki wody z miejscowości Pawłowo Skockie – Stacja Uzdatniania Wody Pawłowo Skockie 17A;
- sprawozdanie z badań nr 9922/08/24 Laboratorium Usługowo-Badawcze „Biochemik” Sp. z o.o. ul. Piłska 34 Śmiłowo, 64-810 Kaczory z 30 sierpnia 2024 r. próbki wody z miejscowości Pawłowo Skockie – Stacja Uzdatniania Wody Pawłowo Skockie 17A;
- sprawozdanie z badań nr 9923/08/24 Laboratorium Usługowo-Badawcze „Biochemik” Sp. z o.o. ul. Piłska 34 Śmiłowo, 64-810 Kaczory z 30 sierpnia 2024 r. próbki wody z miejscowości Stawiany – mieszkanie prywatne Stawiany 17
- sprawozdanie z badań nr 9924/08/24 Laboratorium Usługowo-Badawcze „Biochemik” Sp. z o.o. ul. Piłska 34 Śmiłowo, 64-810 Kaczory z 30 sierpnia 2024 r. próbki wody z miejscowości Pawłowo Skockie – mieszkanie prywatne Pawłowo Skockie 9/11.

Podstawa prawna:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. „o Państwowej Inspekcji Sanitarnej” (t. j. z 11 marca 2024 r., Dz. U. z 2024 poz. 416),
- § 21 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. „w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi” (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Z wyrazami szacunku
PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W WĄGROWCU

Załączniki:

1. Sprawozdania z badań

Otrzymują:

1. Adresat (za pośrednictwem e-PUAP)
2. ON-HK aa

Do wiadomości:

1. Starosta Powiatu Wągrowieckiego (za pośrednictwem e-PUAP)
2. Burmistrz Miasta i Gminy Skoki (za pośrednictwem e-PUAP)

A.B.