



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Wągrowcu

Wągrowiec, 22 sierpnia 2025 r.

ON-HK.9020.180.2025

**Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Skokach
ul. Jana Pawła II 43 B
62-085 Skoki**

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badań laboratoryjnych pobranych próbek wody 8 lipca 2025 r. (w ramach kontroli urzędowej), 16 lipca 2025 r. oraz 22 lipca 2025 r. (w ramach kontroli wewnętrznej) z **Wodociągu Publicznego Roszkówko** informuję, że **woda jest przydatna do spożycia.**

Przeprowadzone badania laboratoryjne pobranych próbek wody w ramach kontroli urzędowej 8 lipca 2025 r. (zgodnie z harmonogramem) wykazały przekroczenie parametru wskaźnikowego tj. ogólnej liczby mikroorganizmów w $22^{\circ}\text{C}\pm 2^{\circ}\text{C}$ po 72 h w ilości >300 jtk/1ml w punkcie na sieci Potrzezanowo ul. Skocka 54. Na zlecenie zarządcy pobrano próbki wody 16 lipca 2025 r. w punkcie na sieci Potrzezanowo ul. Skocka 54, które wykazały przekroczenie parametru mikrobiologicznego tj. bakterii grupy coli w ilości 15 jtk/100 ml. Zarządca wodociągu podjął działania naprawcze oraz dokonano 22 lipca 2025 r. ponownego poboru próbek wody w ramach kontroli wewnętrznej

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Wągrowcu
ul. Gnieźnieńska 49 | 62-100 Wągrowiec
Oddział Nadzoru
Sekcja Higieny komunalnej
tel. 67 2685680 |
sekretariat.psse.wagrowiec@sanepid.gov.pl
NIP 766-14-36-672 | REGON 000570293259
BDO 000375832
www.gov.pl/web/psse-wagrowiec
/PSSEWagrowiec/SkrytkaESP
AE:PL-78746-71214-UUTWU-26

w ww. punkcie, na stacji uzdatniania wody oraz 4 innych punktach na sieci.

Ponowne badania pobranych próbek wody nie wykazały przekroczeń badanych parametrów.

Sprawozdania z badań:

- sprawozdanie z badań nr 927/W/25 PSSE w Pile Oddział Laboratoryjny, Laboratorium Badania Wody al. Wojska Polskiego 43, 64-920 Piła z 11 lipca 2025 r. próbki wody z sieci – Potrzeznowo, ul. Skocka 54;
- sprawozdanie z badań nr 6824/07/25 Laboratorium Usługowo-Badawczego „BIOCHEMIK” Sp. z o.o. ul. Strefowa 15, 64-920 Piła z 19 lipca 2025 r. próbki wody z sieci – Potrzeznowo, ul. Skocka 54;
- sprawozdanie z badań nr 10029/07/25 Laboratorium Usługowo-Badawczego „BIOCHEMIK” Sp. z o.o. ul. Strefowa 15, 64-920 Piła z 28 lipca 2025 r. próbki wody z sieci – Sławica, ul. Dzwonowska 6;
- sprawozdanie z badań nr 10028/07/25 Laboratorium Usługowo-Badawczego „BIOCHEMIK” Sp. z o.o. ul. Strefowa 15, 64-920 Piła z 28 lipca 2025 r. próbki wody z sieci – Sławica ul. Dzwonowska 3, Sklep Dino;
- sprawozdanie z badań nr 10027/07/25 Laboratorium Usługowo-Badawczego „BIOCHEMIK” Sp. z o.o. ul. Strefowa 15, 64-920 Piła z 28 lipca 2025 r. próbki wody z sieci – Przepompownia Wody Potrzeznowo ul. Szkolna;
- sprawozdanie z badań nr 10026/07/25 Laboratorium Usługowo-Badawczego „BIOCHEMIK” Sp. z o.o. ul. Strefowa 15, 64-920 Piła z 28 lipca 2025 r. próbki wody z sieci – Potrzeznowo, ul. Skocka 54;
- sprawozdanie z badań nr 10025/07/25 Laboratorium Usługowo-Badawczego „BIOCHEMIK” Sp. z o.o. ul. Strefowa 15, 64-920 Piła z 28 lipca 2025 r. próbki wody z sieci – Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Skokach, ul. Jana Pawła 43B - kran w pomieszczeniu socjalnym;
- sprawozdanie z badań nr 10024/07/25 Laboratorium Usługowo-Badawczego „BIOCHEMIK” Sp. z o.o. ul. Strefowa 15, 64-920 Piła z 28 lipca 2025 r. próbki wody z punktu – Stacja Uzdatniania Wody Roszkówko.

Podstawa prawna:

- art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. *”o Państwowej Inspekcji Sanitarnej”* (t. j. z 11 marca 2024 r., Dz. U. z 2024 poz. 416),
- § 21 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. *„w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi”* (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Z wyrazami szacunku
PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W WĄGROWCU

mgr inż. Dagmara Kłosowicz
/dokument podpisany elektronicznie/

Załącznik:

1. Sprawozdania z badań

Otrzymują:

1. Adresat za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej
2. ON-HK aa

Do wiadomości:

1. Urząd Miasta i Gminy w Skokach za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej
2. Starostwo Powiatowe za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej

D.B.